

FICHA TÉCNICA	Producto	Puerta Cortafuego 180 minutos
	Marca	Fortis Doors
	Certificados	UL 10B - UL 10C



DESCRIPCIÓN:
REFERENCIA CF1800

PUERTAS CORTAFUEGO (CF) DE 180 MINUTOS DE RESISTENCIA AL FUEGO CERTIFICADA POR UL BAJO NORMA AMERICANA UL 10B - UL 10C. ESTA PUERTA TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO PUERTA RESISTENTE AL FUEGO (RF), IDEAL PARA PROTEGER ESPACIOS QUE REQUIEREN DE COMPARTIMENTACIÓN CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE UN INCENDIO. EL USO MÁS FRECUENTE ES PARA PROTEGER EL ACCESO A LAS ESCALERAS DE SALIDA DE EMERGENCIA, LAS CUALES, SON SEGÚN LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MUROS DONDE SERÁ INSTALADA,

Las puertas cortafuego FORTIS DOORS cumplen rigurosamente los requisitos de seguridad de nuestro artículo 130 art. 10. Tienen una resistencia equivalente a $\frac{3}{4}$ de la resistencia al fuego de la pared, corredor o escalera a la que sirve y es a prueba de humo.

Todos nuestros dispositivos como marco, bisagras cierra puertas, manija cerradura o barra antipánico cuentan con una certificación de aprobación para uso en puertas cortafuego como indica la norma.



FICHA TÉCNICA	Producto	Puerta Cortafuego 180 minutos
	Marca	Fortis Doors
	Certificados	UL 10B - UL 10C

ESPECIFICACIONES:

- Hoja fabricada en acero cold rolled o galvanizado calibre 18 (1.1 mm).
- Marco fabricado en acero cold rolled o galvanizado calibre 16 (1.4 mm)..
- Bisagras en acero de 4 1/2 " con balineras.
- Relleno en honeycomb de papel kraft.
- Refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled.
- Refuerzos de bisagras en acero calibre 7.
- Canales de cierre superior en inferior en acero calibre 16.
- Resistencia de 180 minutos al fuego bajo la norma americana UL 10B - UL10C .
- Color de la hoja y marco, blanco mate RAL 9003

TABLA DE MEDIDAS

MEDIDAS ESTÁNDAR	800, 900,1000,1200 x 2100, 2150 mm
MEDIDAS DE FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO	Hasta 1190 x 2440 mm

PLACA METÁLICA UL:

 LISTED R39310 DO NOT REMOVE OR COVER THIS LABEL	SWINGING TYPE FIRE DOOR UL 10C MINIMUM LATCH THROW 1/2 IN. RATING 3H TEMP RISE 30 MIN >650°F	 Itagui, Colombia www.fortis.com.co
	No. F50109417	

Smoke & Draft Rating Require a listed Gasket
See Installation Instructions